

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร

ประจำวันที่ 11 เดือน

กันยายน

พ.ศ. 2560

ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
ท้ายน้ำ	42.40	42.40	42.40	42.30	42.25	42.20	42.20	42.00
เปิดบาน	0.40 / 5	0.40 / 5	0.40 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5
ปริมาณน้ำผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	332.40	332.00	332.40	322.70	317.90	313.10	313.10	294.10
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย กาวิน		ปิ่นทอง					
16:00 - 24:00	นาย บำรุงเกียรติ		กุลพัฒน์					
24:00 - 08:00	นาย พลีสร์		เชื้อผดี					

12 กันยายน 2560	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	48.00	ท้ายน้ำ	42.10	เปิดบาน	0.30 / 5	น้ำผ่าน	303.50	ลบ.ม./วินาที
12 กันยายน 2560	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	48.00	ท้ายน้ำ	42.00	เปิดบาน	0.30 / 5	น้ำผ่าน	294.10	ลบ.ม./วินาที
		PL.0	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3		
		PL.1	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1		
ปริมาณน้ำผ่าน	วันที่ 11 ก.ย. 60	=	38.90	มม.						

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 319.71 ลบ.ม./วินาที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร

ประจำวันที่ 11 เดือน

กันยายน


พ.ศ. 2560

ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
ท้ายน้ำ	42.40	42.40	42.40	42.30	42.25	42.20	42.20	42.00
เปิดบาน	0.40 / 5	0.40 / 5	0.40 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5
ปริมาณน้ำผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	332.40	332.00	332.40	322.70	317.90	313.10	313.10	294.10
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย กาวิน		ปิ่นทอง					
16:00 - 24:00	นาย บำรุงเกียรติ		กุลพัฒน์					
24:00 - 08:00	นาย พลีสร์		เชื้อผดี					

12 กันยายน 2560	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	48.00	ท้ายน้ำ	42.10	เปิดบาน	0.30 / 5	น้ำผ่าน	303.50	ลบ.ม./วินาที
12 กันยายน 2560	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	48.00	ท้ายน้ำ	42.00	เปิดบาน	0.30 / 5	น้ำผ่าน	294.10	ลบ.ม./วินาที
		PL.0	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3		
		PL.1	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1		
ปริมาณน้ำผ่าน	วันที่ 11 ก.ย. 60	=	38.90	มม.						

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 319.71 ลบ.ม./วินาที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน