

กรมชลประทาน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานีส่ง เขื่อนนครสวรรค์
 เลขที่ _____ วันที่ **14 กันยายน 2560** เวลา _____ น. จำนวน _____ ค่าส่งวันที่ _____ เวลา _____ น.
 จ่าหน้า เรียน ศป.จ.น. สำเนา ผจบ.ชป.3, ผปก.ชป.3, ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง, ผคป.พิษณุโลก, ผคป.พิจิตร และ ผคบ.ใน สชป.3, ผคส.2/04

FAX.642133 , ศูนย์เฉพาะกิจฯ FAX.261576

ข้อความ โครงการส่งน้ำฯ ขอรายงานสภาพน้ำเขื่อนนครสวรรค์ วันที่ 13 กันยายน 2560 ดังนี้


เวลา	ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.)	ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.)	เปิดบานระบาย (ม./บาน)	ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
03.00 น.	48.00	41.90	0.30 / 5	181.80	103.00	- ธรณีประดู 40.20 ม. (รทก.) - ไซ้ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ สถานี N.27A ของปี 2560 - ปิดบานเนื่องจากน้ำผ่าน โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนครสวรรค์
06.00 น.	48.00	41.90	0.20 / 5	182.80	102.00	
09.00 น.	48.00	41.80	0.20 / 5	174.60	101.00	
12.00 น.	48.00	41.70	0.30 / 5	125.50	141.00	
15.00 น.	48.00	41.80	0.30 / 5	171.60	104.00	
18.00 น.	48.00	41.80	0.30 / 5	171.60	104.00	
21.00 น.	48.00	41.70	0.30 / 5	165.50	101.00	
24.00 น.	48.00	41.40	0.20 / 5	137.80	102.00	

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย วันที่ 13 ก.ย. 60 = **271.15** ลบ.ม./วินาที รวม **23.43** ล้าน ลบ.ม./วัน
 ปริมาณน้ำผ่าน วันที่ 13 ก.ย. 60 = **0.00** มม.
 สภาพน้ำ วันที่ **14 ก.ย. 60** มีดังนี้

เวลา	ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.)	ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.)	เปิดบานระบาย (ม./บาน)	ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
06.00 น.	48.00	41.30	0.05 / 5	124.20	107.00	- N.5A 0.00 ลบ.ม./วินาที - N.27A 0.00 ลบ.ม./วินาที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 ()
 জন.ค.บ.นครสวรรค์

(ลงชื่อ)  ผู้ส่ง
 (นางสาว พชร)
 ตำแหน่ง น.เยช.งช.ม.ระทาน

ระดับน้ำประจำชั่วโมง
ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
ประจำวัน พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

เวลา (น.)	เหนือน้ำ (ม./รทก.)	ท้ายน้ำ (ม./รทก.)	เปิดบาน (ม./บาน)	ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน ม. ³ /วินาที	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
01.00	48.00	41.90	0.30 / 5	181.80	103.00	- นำผ่านโรงไฟฟ้า
02.00	48.00	41.90	0.30 / 5	181.80	103.00	พลังน้ำเขื่อนนเรศวร
03.00	48.00	41.90	0.30 / 5	181.80	103.00	- ปริมาณน้ำผ่าน
04.00	48.00	41.90	0.20 / 5	182.80	102.00	ใช้ตารางความสัมพันธ์
05.00	48.00	41.90	0.20 / 5	182.80	102.00	ระหว่างระดับน้ำ -
06.00	48.00	41.90	0.20 / 5	182.80	102.00	ปริมาณน้ำ
07.00	48.00	41.90	0.20 / 5	183.80	101.00	สถานี N.27A
08.00	48.00	41.80	0.20 / 5	174.60	101.00	ปี 2560
09.00	48.00	41.80	0.20 / 5	174.60	101.00	
10.00	48.00	41.70	0.20 / 5	170.60	96.00	
11.00	48.00	41.70	0.30 / 5	175.50	91.00	
12.00	48.00	41.70	0.30 / 5	125.50	141.00	
13.00	48.00	41.70	0.30 / 5	161.50	105.00	
14.00	48.00	41.70	0.30 / 5	161.50	105.00	
15.00	48.00	41.80	0.30 / 5	171.60	104.00	
16.00	48.00	41.80	0.30 / 5	172.60	103.00	
17.00	48.00	41.80	0.30 / 5	174.60	101.00	
18.00	48.00	41.80	0.30 / 5	171.60	104.00	
19.00	48.00	41.80	0.30 / 5	173.60	102.00	
20.00	48.00	41.80	0.30 / 5	174.60	101.00	
21.00	48.00	41.70	0.30 / 5	165.50	101.00	
22.00	48.00	41.60	0.30 / 5	156.50	101.00	
23.00	48.00	41.50	0.30 / 5	147.60	101.00	
24.00	48.00	41.40	0.20 / 5	137.80	102.00	

หมายเหตุ - ปริมาณน้ำผ่านใช้ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสถานี N.27A ของวันที่ 26 มกราคม 25

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย **271.15** ม.³/วินาที (ทุก 3 ชั่วโมง)

(ลงชื่อ)

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย **23.43** ล้าน ลบ.ม./วัน

(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)
 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๕๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร

ประจำวันที่ 13

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2560

ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
ท้ายน้ำ	41.90	41.90	41.80	41.70	41.80	41.80	41.70	41.40
เปิดบาน	0.30 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.20 / 5
ปริมาณน้ำผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	284.80	284.80	275.60	266.50	275.60	275.60	266.50	239.80
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							
16:00 - 24:00	นาย กาวิน ปิ่นทอง							
24:00 - 08:00	นาย ป่ารงค์เกียรติ กุลพัฒน์							

14 กันยายน 2560 เวลา 03:00 น. เหนือน้ำ 48.00 ท้ายน้ำ 41.35 เปิดบาน 0.10 / 5 น้ำผ่าน 235.50 ลบ.ม./วินาที
 14 กันยายน 2560 เวลา 06:00 น. เหนือน้ำ 48.00 ท้ายน้ำ 41.30 เปิดบาน 0.05 / 5 น้ำผ่าน 231.20 ลบ.ม./วินาที
 PL.0 เหนือน้ำ - ท้ายน้ำ - เปิดบาน 0.00 / 3
 PL.1 เหนือน้ำ - ท้ายน้ำ - เปิดบาน 0.00 / 1
 ปริมาณน้ำผ่าน วันที่ 13 ก.ย. 60 = 0.00 มม.

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 271.15 ลบ.ม./วินาที
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
 (นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)
 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๕๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร

ประจำวันที่ 13

เดือน กันยายน


พ.ศ. 2560

ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
ท้ายน้ำ	41.90	41.90	41.80	41.70	41.80	41.80	41.70	41.40
เปิดบาน	0.30 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.30 / 5	0.20 / 5
ปริมาณน้ำผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	284.80	284.80	275.60	266.50	275.60	275.60	266.50	239.80
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							
16:00 - 24:00	นาย กาวิน ปิ่นทอง							
24:00 - 08:00	นาย ป่ารงค์เกียรติ กุลพัฒน์							

14 กันยายน 2560 เวลา 03:00 น. เหนือน้ำ 48.00 ท้ายน้ำ 41.35 เปิดบาน 0.10 / 5 น้ำผ่าน 235.50 ลบ.ม./วินาที
 14 กันยายน 2560 เวลา 06:00 น. เหนือน้ำ 48.00 ท้ายน้ำ 41.30 เปิดบาน 0.05 / 5 น้ำผ่าน 231.20 ลบ.ม./วินาที
 PL.0 เหนือน้ำ - ท้ายน้ำ - เปิดบาน 0.00 / 3
 PL.1 เหนือน้ำ - ท้ายน้ำ - เปิดบาน 0.00 / 1
 ปริมาณน้ำผ่าน วันที่ 13 ก.ย. 60 = 0.00 มม.

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 271.15 ลบ.ม./วินาที
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
 (นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)
 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน