

ระดับน้ำประจำชั่วโมง

ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา (น.)	เหนือน้ำ (ม./รทก.)	ท้ายน้ำ (ม./รทก.)	เปิดบาน (ม./บาน)	ปริมาณน้ำ ผ่าน ม. ³ / วินาที	ปริมาณน้ำ ท้าย ลำน้ำเดิม (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
01.00	47.70	41.00	0.20 / 5	109.80	117.00	- น้ำผ่านโรงไฟฟ้า
02.00	47.70	41.00	0.20 / 5	110.80	116.00	พลังน้ำเขื่อนนเรศวร
03.00	47.70	41.00	0.20 / 5	110.80	116.00	- ปริมาณน้ำผ่าน
04.00	47.70	41.00	0.20 / 5	111.80	115.00	ใช้ตารางความสัมพันธ์
05.00	47.70	40.90	0.10 / 5	104.70	116.00	ระหว่างระดับน้ำ -
06.00	47.70	40.80	0.10 / 5	95.80	119.00	ปริมาณน้ำ
07.00	47.70	40.80	0.10 / 5	88.00	121.00	สถานี N.27A
08.00	47.70	40.70	0.10 / 5	88.00	121.00	ปี 2561
09.00	47.70	40.70	0.10 / 5	87.00	122.00	
10.00	47.70	40.60	0.10 / 5	81.30	122.00	
11.00	47.70	40.60	0.10 / 5	83.30	120.00	
12.00	47.70	40.60	0.10 / 5	79.30	124.00	
13.00	47.70	40.60	0.10 / 5	80.30	123.00	
14.00	47.70	40.55	0.10 / 5	77.60	123.00	
15.00	47.70	40.60	0.20 / 5	80.30	123.00	
16.00	47.70	40.70	0.20 / 5	89.00	120.00	
17.00	47.70	40.75	0.20 / 5	92.90	119.00	
18.00	47.70	40.80	0.20 / 5	95.80	119.00	
19.00	47.70	40.80	0.20 / 5	95.80	119.00	
20.00	47.70	40.85	0.20 / 5	100.70	117.00	
21.00	47.70	40.85	0.20 / 5	100.70	117.00	
22.00	47.70	40.90	0.20 / 5	103.70	117.00	
23.00	47.70	41.90	0.20 / 5	103.70	117.00	
24.00	47.70	41.95	0.20 / 5	106.70	117.00	

หมายเหตุ - ปริมาณน้ำผ่านใช้ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสถานี N.27A ของวันที่ 23 สิงหาคม 2561

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 214.18 ม.³/วินาที (ทุก 3 ชั่วโมง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 18.50 ล้าน ลบ.ม./วัน

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70
ท้ายน้ำ	41.00	40.80	40.70	40.60	40.60	40.80	40.85	41.95
เปิดบาน	0.20 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน (ลบ.ม./วินาที)	226.80	214.80	209.00	203.30	203.30	214.80	217.70	223.70
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย พลิชฐ์ เชื้อผู้ดี							
16:00 - 24:00	นาย บุญเชษฐ์ กรสีใส							
24:00 - 08:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							

11 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	47.70	ท้ายน้ำ	41.00	เปิดบาน	0.20 / 5	น้ำผ่าน	226.80	ลบ.ม./วินาที
11 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	47.70	ท้ายน้ำ	40.90	เปิดบาน	0.10 / 5	น้ำผ่าน	220.70	ลบ.ม./วินาที
	PL.0	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3			
	PL.1	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1			
ปริมาณน้ำฝน วันที่ 10 ก.พ. 62 =		0.00		มม.						

ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเฉลี่ย 214.18 ลบ.ม./วินาที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
นางสาวปภาณิสรา แก้วเพชร
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70
ท้ายน้ำ	41.00	40.80	40.70	40.60	40.60	40.80	40.85	41.95
เปิดบาน	0.20 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน (ลบ.ม./วินาที)	226.80	214.80	209.00	203.30	203.30	214.80	217.70	223.70
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย พลิชฐ์ เชื้อผู้ดี							
16:00 - 24:00	นาย บุญเชษฐ์ กรสีใส							
24:00 - 08:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							

11 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	47.70	ท้ายน้ำ	41.00	เปิดบาน	0.20 / 5	น้ำผ่าน	226.80	ลบ.ม./วินาที
11 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	47.70	ท้ายน้ำ	40.90	เปิดบาน	0.10 / 5	น้ำผ่าน	220.70	ลบ.ม./วินาที
	PL.0	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3			
	PL.1	เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1			
ปริมาณน้ำฝน วันที่ 10 ก.พ. 62 =		0.00		มม.						

ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเฉลี่ย 214.18 ลบ.ม./วินาที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
นางสาวปภาณิสรา แก้วเพชร
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน